Общество с ограниченной ответственностью «Климовский трубный завод»

группа ПОЛИПЛАСТИК

Место нахождения и адрес юридического лица:
142182, РФ, Московская область, город Подольск, проезд Бережковский (Климовск мкр.), дом 10

Тел.: +7 (495) 585-13-41
ktz@polyplastic.ru

Система экологического менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Сертификат соответствия RUSEXP-RU-000540 от 27.05.2025г.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Сертификат соответствия RUSEXP-RU-000539 от 27.05.2025г.

Паспорт качества № 5357

Фасонные части к трубам полимерным со структурированной стенкой для систем наружной канализации
ТУ 22.21.29-045-73011750-2018

Декларация о соответствии №РОСС RU Д-RU.PA01.B.10256/24 с 14.03.2024

Условное обозначение продукции: **Муфта КОРСИС OD 110 PE**
№ партии: **07-26-3120107**
Дата изготовления: **с 21.05.2026 по 22.05.2026**
Размер партии, шт: **2 000**

№	Наименование показателя	Значение показателя по НД	Значение показателя фактическое
1	Внешний вид	На поверхности фасонных частей не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Внутренняя поверхность фасонных частей должна быть гладкой	Соответствует
2	Средний внутренний диаметр dim, мм	111+1,2	111,5
3	Длина L, мм, не менее	183	183,0
4	Толщина стенки e4, мм	2,5±0,4	2,5-2,6
5	Стойкость к удару при температуре минус 10 °С	Не должно быть трещин	Трещины отсутствуют*
6	Изменение внешнего вида после прогрева	Не должно быть расслоений, трещин, пузырей. В зоне линии спая и литника допускаются повреждения глубиной не более 20% толщины стенки	Без изменений*
7	Герметичность соединений фасонных частей: а) при давлении воды 5кПа (0,05 бар); б) при давлении воды 50кПа (0,5 бар); в) при отрицательном давлении минус 30кПа ((-0,3 бар))	а) без протечек в течение 15 мин; б) без протечек в течение 15 мин; в) повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение15 мин	Герметично*
Условия и срок хранения: Фасонные части хранят, исключая вероятность их механических повреждений в условиях 2 (нерегулярно отапливаемых помещениях) или условиях 5 (навесы) по ГОСТ 15150, раздел 10. Допускается хранение в условиях 8 (открытые площадки) сроком не более 6 мес.			
Гарантийный срок: Пять лет со дня изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения			

Примечание: *По протоколам периодических испытаний

Заключение: Качество фасонных частей к трубам полимерным со структурированной стенкой для систем наружной канализации соответствует требованиям ТУ 22.21.29-045-73011750-2018 и ГОСТ Р 54475-2011

Рег.№ УП-06200041

Инженер по качеству — Хамаян Ю. А. — 22 мая 2026 г.
(должность, подразделение) (подпись) (расшифровка подписи)

Место для печати

ИНН 5021012366 Климовский трубный завод ОТК ОГРН 1025002689601 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РФ Московская обл., г. Подольск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Климовский трубный завод ИНН 5021012366 ОГРН 1025002689601 РФ Московская обл., г. Подольск